

отклонение фактического объема потребления эл.энергии на СОИ от нормативного
за март 2020 г. пос.Романовка

Адрес МКД	Вид счётчика	Площадь МОП,(включая подвал и чердак, где есть освещение)	Норматив, кВт/1 м2 площади МОП	нормативный V,кВт	фактический V,кВт	"-" экономия
ж\д 3	однотарифный	1129.24	0.43	486	156	-330
ж\д 4	однотарифный	840	0.43	361	135	-226
ж\д 5	однотарифный	1247.3	0.43	536	160	-376
ж\д 6	однотарифный	1257	0.43	541	123	-418
ж\д 7	однотарифный	1979.24	0.43	851	260	-591
ж\д 10	день ночь	1856.1	0.43	798	405	-393
ж\д 11	однотарифный	1548.4	0.43	666	161	-505
ж\д 12	однотарифный	1138.4	0.43	490	95	-395
ж\д 13	день ночь	1127.36	0.43	485	103	-382
ж\д 15	однотарифный	1391.62	0.43	598	142	-456
ж\д 16	однотарифный	1615.96	0.43	695	462	-233
ж\д 17	однотарифный	1127.1	0.43	485	104	-381
ж\д 18а	с кв.1 по кв.85	2456.92	0.43	1056	316	-740
ж\д 18б	с кв.86 по кв. 165					
ж\д 19	однотарифный	1550.5	0.43	667	142	-525
ж\д 21	1-я очередь (с кв.1 по кв.97) 2-я очередь (с кв.98 по кв.175)	4805.3	1.66	7977	4897	-3080
ж\д 23	однотарифный	1837.5	0.43	790	200	-590
ж\д 25	день ночь	1861.25	0.43	800	202	-598
ж\д 27	однотарифный	1129.79	0.43	486	189	-297
ж\д 28	день ночь	1692.64	0.43	728	243	-485
ж\д 29	однотарифный	1714.52	0.43	737	293	-444
ж\д 30	однотарифный	1713.17	0.43	737	224	-513
ж\д 31	день ночь	2773.8	0.43	1193	631	-562
ж\д 32	однотарифный	1868.5	0.43	803	372	-431
ИТОГО:				22965	10015	-12950