

**Перечень мероприятий для МКД , проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2019год
в ООО «Романовская ЖСК».**

	Наименование мероприятия и адрес МКД	Цель мероприятия	Предполагаемый процент экономии ресурса	Предполагаемые затраты на внедрение, тыс. руб.	Предполагаемый срок окупаемости, год.	Источник финансирования
--	--------------------------------------	------------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

Система отопления						
1	Установка балансировочных клапанов и балансировка системы отопления МКД № д.6,4,7,11,12,23,27,28, 29,30,31,32 п.Романовка	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	0-3	25	0-0,5	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
2	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления д.3,4,5,6,7,10,11,12,13, 15,16,17,18,19,21,23, 25,27,28,29,30,31,32 п.Романовка д.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17, 20,21,22,23,24,25,26,2 7,28,29,30,31,32,35,36 ,38,39,40, 40а п.Углово	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	0-10	0 - 1000	0-2	Плата за содержание и ремонт жилого помещения

3	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов МКД п.Романовка д.3,4,5,6,7,12,16,23,27,28,29,30,31,32 П,Углово д.6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	0-10	0-1000	0-2	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта используемой тепловой энергии , ГВС (при их отсутствии) МКД П.Романовка д.3,4,7,12,16,27,28 П.Углово д.5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40а	1) рациональное использование тепловой энергии		350-450	0,12-0,36	Плата за установку прибора учёта.
II. Система электроснабжения						
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта используемой электрической энергии(при их	1) рациональное использование электрической энергии		45-50	0,12-0,24	Плата за установку прибора учёта.

	отсутствии) П.Углово д.5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39					
6	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы МКД д.3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32 п.Романовка д.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40, 40а п.Углово	1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения	50-80	2-6	0,5-2,0	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
III. Дверные и оконные конструкции						
7	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение закрывания дверей МКД П.Углово д.1,2,3,	1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
8	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений	1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения

	МКД п.Романовка 3,7,11,16,18,19,23, 25,27,28,29,30,31, 32	тепловой энергии				
9	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений МКД п.Углово д.1,2,3,4,5 П.Романовка дом 30,29,25	1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
10	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах МКД п.Романовка Д.5,6,10,12,13,25 ,27,7,28 ,29,30,31 МКД п.Углово Д.1,2,3,4	1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии	0-10	0 -15	0- 0,03	Плата за содержание и ремонт жилого помещения

Генеральный директор



Т.Б.Дементьева